Lucas do Rio Verde, 13 de dezembro de 2022

RELATÓRIO MENSAL

Relatório mensal referente ao mês de novembro do ano de 2022, do monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição do município de Lucas do Rio Verde conforme Portaria GM/MS N°888, de 04 de maio de 2021. O valor máximo permitido para cada parâmetro está representado no anexo I.

DATA: 03/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Cidade Nova – PSF XVI	19/11	07:27 hrs	0,80	7,52	<0,10	1	Ausência	Ausência
Pioneiro – Av. Paraná com Rua Passo Fundo	20/11	08:00 hrs	0,50	7,21	<0,10	1	Ausência	Ausência
Pioneiro – PSF V	21/11	08:18 hrs	0,80	7,91	0,20	1	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Rio Branco com Rua Belém	22/11	08:39 hrs	0,80	8,24	0,12	2	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Maranhão com Rua Cuiabá	23/11	08:47 hrs	0,80	8,23	0,14	3	Ausência	Ausência
Tessele Junior – PSF XI	24/11	09:06 hrs	0,80	8,32	<0,10	1	Ausência	Ausência
Tessele Junior – Rua Quartzo com Rua Amazonita	25/11	09:12 hrs	0,80	8,32	<0,10	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Av. Independência com Rua Gabriel Kirst	26/11	09:27 hrs	0,30	6,36	<0,10	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua dos Papirus com Rua dos Amarílis	27/11	09:36 hrs	0,30	6,16	<0,10	1	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua das Celósias com Rua dos Amarílis	28/11	09:42 hrs	0,30	6,31	0,25	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas – Rua dos Passáros	29/11	09:57 hrs	1,50	6,97	<0,10	3	Ausência	Ausência

Bandeirantes - Rua Bela Manhã com Rua dos Girassóis	30/11	10:11 hrs	2,00	6,77	<0,10	2	Ausência	Ausência
Veneza – Av. Rio de Janeiro com Rua Itanhangá	31/11	14:01 hrs	0,50	6,69	<0,10	2	Ausência	Ausência
Veneza – PSF VI	32/11	14:15 hrs	0,50	6,74	<0,10	1	Ausência	Ausência
Vida Nova – PSF XVII	33/11	15:33 hrs	0,80	5,92	<0,10	2	Ausência	Ausência
Jaime Seiti Fujii – PSF - XV	34/11	15:41 hrs	0,80	6,05	<0,10	2	Ausência	Ausência
Parque das Américas – PSF XIII	35/11	14:50 hrs	0,80	5,89	0,10	1	Ausência	Ausência
Parque das Américas – Rua João Goulart com Rua Machado de Assis	36/11	14:43 hrs	0,80	5,71	0,33	3	Ausência	Ausência

DATA: 08/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Cidade Nova – PSF XVI	42/11	07:29 hrs	0,80	7,13	<0,10	2	Ausência	Ausência
Pioneiro – Av. Paraná com Rua Passo Fundo	43/11	07:51 hrs	0,80	6,96	0,15	3	Ausência	Ausência
Pioneiro – PSF V	44/11	07:59 hrs	0,50	7,21	<0,10	3	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Rio Branco com Rua Belém	45/11	08:12 hrs	0,80	7,81	0,12	1	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Maranhão com Rua Cuiabá	46/11	08:17 hrs	0,80	7,79	<0,10	2	Ausência	Ausência
Tessele Junior – PSF XI	47/11	08:32 hrs	0,80	7,82	<0,10	2	Ausência	Ausência
Tessele Junior – Rua Quartzo com Rua Amazonita	48/11	08:41 hrs	0,80	7,82	0,16	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Av. Independência com Rua Gabriel Kirst	49/11	09:01 hrs	0,30	6,09	0,10	1	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua dos Papirus com Rua dos Amarílis	50/11	09:07 hrs	0,30	6,11	<0,10	1	Ausência	Ausência

Bandeirantes - Rua das Celósias com Rua dos Amarílis	51/11	09:15 hrs	0,30	6,13	<0,10	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas – Rua dos Passáros	52/11	09:37 hrs	1,00	6,63	<0,10	3	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua Bela Manhã com Rua dos Girassóis	53/11	09:51 hrs	1,50	6,05	<0,10	2	Ausência	Ausência
Veneza – Av. Rio de Janeiro com Rua Itanhangá	54/11	13:29 hrs	1,00	6,74	<0,10	3	Ausência	Ausência
Veneza – PSF VI	55/11	13:51 hrs	1,00	6,97	<0,10	1	Ausência	Ausência
Vida Nova – PSF XVII	56/11	14:21 hrs	1,00	6,06	<0,10	1	Ausência	Ausência
Jaime Seiti Fujii – PSF - XV	57/11	14:32 hrs	0,80	5,95	0,14	1	Ausência	Ausência
Parque das Américas – PSF XIII	58/11	15:09 hrs	0,80	6,05	0,42	2	Ausência	Ausência
Parque das Américas – Rua João Goulart com Rua Machado de Assis	59/11	15:15 hrs	0,80	5,96	0,43	1	Ausência	Ausência

DATA: 10/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Rio Verde - Av. Tocantins com Rua São Carlos	78/11	07:46 hrs	1,00	7,10	0,21	3	Ausência	Ausência
Rio Verde – PSF I e II	79/11	07:53 hrs	0,50	7,98	<0,10	3	Ausência	Ausência
Jardim das Palmeiras – Escola Municipal Olavo Bilac	80/11	08:02 hrs	0,80	7,35	0,30	2	Ausência	Ausência
Alvorada – PSF IV	81/11	08:11 hrs	0,80	7,30	0,12	2	Ausência	Ausência
Alvorada – Rua Colômbia com Rua África do Sul	82/11	08:20 hrs	1,00	7,15	<0,10	2	Ausência	Ausência
Cerrado – PSF X	83/11	15:16 hrs	1,00	7,08	<0,10	3	Ausência	Ausência
Jardim Primavera – PSF VII	84/11	15:53 hrs	0,80	7,35	0,15	2	Ausência	Ausência

Jardim Primavera - Rua Carvalho com Rua Pinheiro	85/11	15:46 hrs	0,80	6,90	0,21	2	Ausência	Ausência
Jardim Amazônia – PSF XIV	86/11	15:39 hrs	1,00	7,11	<0,10	2	Ausência	Ausência
Parque das Araras – Rua Caqui com Rua Angelim	87/11	15:05 hrs	0,80	6,08	0,16	1	Ausência	Ausência
Parque das Araras – Av. Itanhangá com Rua Canoas	88/11	14:57 hrs	0,80	6,00	0,25	1	Ausência	Ausência
Parque dos Buritis – Av. América do Sul	89/11	13:55 hrs	0,80	5,30	<0,10	2	Ausência	Ausência
Centro – Rua Realeza	90/11	08:36 hrs	0,80	7,00	<0,10	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas - Rua Alemanha com Rua Jordânia	91/11	10:17 hrs	1,00	6,60	0,15	3	Ausência	Ausência
Parque das Emas - Rua Tangarás	92/11	10:39 hrs	1,50	6,58	0,40	1	Ausência	Ausência
Menino Deus – Av. Rio Grande do Sul com Rua Iraí	93/11	10:44 hrs	1,50	6,50	0,11	1	Ausência	Ausência
Menino Deus – PSF III	94/11	10:50 hrs	1,50	6,62	0,20	2	Ausência	Ausência
Menino Deus – Av. Rio Grande do Sul com Rua Umuarama	95/11	10:59 hrs	1,50	6,50	<0,10	2	Ausência	Ausência

DATA: 17/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Rio Verde - Av. Tocantins com Rua São Carlos	119/11	07:39 hrs	0,80	6,98	0,15	2	Ausência	Ausência
Rio Verde – PSF I e II	120/11	07:54 hrs	0,50	8,00	0,13	2	Ausência	Ausência
Jardim das Palmeiras – Escola Municipal Olavo Bilac	121/11	08:19 hrs	1,00	7,30	0,25	3	Ausência	Ausência
Alvorada – PSF IV	122/11	08:27 hrs	0,80	7,20	<0,10	2	Ausência	Ausência
Alvorada – Rua Colômbia com Rua África do Sul	123/11	08:35 hrs	0,80	7,29	<0,10	2	Ausência	Ausência

Cerrado – PSF X	124/11	08:49 hrs	1,00	7,01	<0,10	1	Ausência	Ausência
Jardim Primavera – PSF VII	125/11	08:10 hrs	1,00	7,40	0,11	1	Ausência	Ausência
Jardim Primavera - Rua Carvalho com Rua Pinheiro	126/11	08:04 hrs	0,80	6,98	0,50	2	Ausência	Ausência
Jardim Amazônia – PSF XIV	127/11	09:23 hrs	1,00	7,20	0,15	2	Ausência	Ausência
Parque das Araras – Rua Caqui com Rua Angelim	128/11	09:37 hrs	1,00	6,10	<0,10	3	Ausência	Ausência
Parque das Araras – Av. Itanhangá com Rua Canoas	129/11	09:48 hrs	1,00	6,02	<0,10	3	Ausência	Ausência

DATA: 22/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Cidade Nova – PSF XVI	153/11	07:44 hrs	0,80	7,17	0,41	2	Ausência	Ausência
Pioneiro – Av. Paraná com Rua Passo Fundo	154/11	08:00 hrs	0,80	7,00	0,15	3	Ausência	Ausência
Pioneiro – PSF V	155/11	08:06 hrs	0,80	7,55	0,17	2	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Rio Branco com Rua Belém	156/11	08:21 hrs	0,50	8,05	0,13	2	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Maranhão com Rua Cuiabá	157/11	08:27 hrs	0,80	7,76	0,14	2	Ausência	Ausência
Tessele Junior – PSF XI	158/11	08:48 hrs	0,80	8,00	<0,10	2	Ausência	Ausência
Tessele Junior – Rua Quartzo com Rua Amazonita	159/11	08:53 hrs	0,80	8,02	0,10	3	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Av. Independência com Rua Gabriel Kirst	160/11	09:13 hrs	0,30	6,10	0,28	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua dos Papirus com Rua dos Amarílis	161/11	09:17 hrs	0,30	6,02	0,15	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua das Celósias com Rua dos Amarílis	162/11	09:24 hrs	0,30	6,05	0,31	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas – Rua dos Passáros	163/11	09:46 hrs	1,00	6,63	<0,10	2	Ausência	Ausência

Bandeirantes - Rua Bela Manhã com Rua dos Girassóis	164/11	10:05 hrs	1,00	6,55	0,45	2	Ausência	Ausência
Veneza – Av. Rio de Janeiro com Rua Itanhangá	165/11	13:28 hrs	0,80	6,38	0,41	2	Ausência	Ausência
Veneza – PSF VI	166/11	13:52 hrs	0,80	6,33	<0,10	3	Ausência	Ausência
Vida Nova – PSF XVII	167/11	14:30 hrs	1,00	5,57	0,15	2	Ausência	Ausência
Jaime Seiti Fujii – PSF - XV	168/11	14:38 hrs	1,00	5,50	0,67	3	Ausência	Ausência
Parque das Américas – PSF XIII	169/11	15:20 hrs	0,80	5,56	0,44	3	Ausência	Ausência
Parque das Américas – Rua João Goulart com Rua Machado de Assis	170/11	15:29 hrs	0,80	5,60	0,29	2	Ausência	Ausência

DATA: 23/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Rio Verde - Av. Tocantins com Rua São Carlos	171/11	07:51 hrs	0,50	7,00	0,28	2	Ausência	Ausência
Rio Verde – PSF I e II	172/11	07:40 hrs	0,50	8,24	<0,10	2	Ausência	Ausência
Jardim das Palmeiras – Escola Municipal Olavo Bilac	173/11	09:34 hrs	0,80	7,28	0,36	3	Ausência	Ausência
Alvorada – PSF IV	174/11	09:43 hrs	0,80	7,23	<0,10	1	Ausência	Ausência
Alvorada – Rua Colômbia com Rua África do Sul	175/11	09:51 hrs	0,80	7,34	<0,10	3	Ausência	Ausência
Cerrado – PSF X	176/11	10:09 hrs	0,50	7,00	0,27	2	Ausência	Ausência
Jardim Primavera – PSF VII	177/11	08:05 hrs	0,80	7,78	<0,10	1	Ausência	Ausência
Jardim Primavera - Rua Carvalho com Rua Pinheiro	178/11	07:57 hrs	0,50	7,00	0,81	3	Ausência	Ausência
Jardim Amazônia – PSF XIV	179/11	10:55 hrs	0,30	7,51	<0,10	2	Ausência	Ausência

Parque das Araras – Rua Caqui com Rua Angelim	180/11	16:56 hrs	0,80	6,01	<0,10	3	Ausência	Ausência
Parque das Araras – Av. Itanhangá com Rua Canoas	181/11	16:51 hrs	0,80	5,92	0,16	1	Ausência	Ausência
Parque dos Buritis – Av. América do Sul	182/11	16:21 hrs	0,50	5,00	0,23	2	Ausência	Ausência
Centro – Rua Realeza	183/11	16:09 hrs	0,80	7,06	<0,10	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas - Rua Alemanha com Rua Jordânia	184/11	15:10 hrs	1,00	6,63	0,17	1	Ausência	Ausência
Parque das Emas - Rua Tangarás	185/11	15:21 hrs	0,80	6,54	0,48	2	Ausência	Ausência
Menino Deus – Av. Rio Grande do Sul com Rua Iraí	186/11	15:28 hrs	1,00	6,52	0,10	2	Ausência	Ausência
Menino Deus – PSF III	187/11	15:35 hrs	1,00	6,69	0,23	2	Ausência	Ausência
Menino Deus – Av. Rio Grande do Sul com Rua Umuarama	188/11	15:40 hrs	1,00	6,57	<0,10	1	Ausência	Ausência

DATA: 29/11/2022

			Resultado das Análises Físico-Químicas				Resultado das Análises Bacteriológicas	
PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (NTU)	Cor (UH)	Coliformes Totais	Escherichia coli
Cidade Nova – PSF XVI	194/11	07:51 hrs	0,80	7,15	0,33	2	Ausência	Ausência
Pioneiro – Av. Paraná com Rua Passo Fundo	195/11	08:13 hrs	0,80	7,02	<0,10	3	Ausência	Ausência
Pioneiro – PSF V	196/11	08:20 hrs	0,50	7,48	0,12	3	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Rio Branco com Rua Belém	197/11	08:37 hrs	0,80	7,98	<0,10	2	Ausência	Ausência
Industrial – Av. Maranhão com Rua Cuiabá	198/11	08:48 hrs	0,80	7,70	<0,10	2	Ausência	Ausência
Tessele Junior – PSF XI	199/11	09:07 hrs	0,80	7,80	0,17	3	Ausência	Ausência
Tessele Junior – Rua Quartzo com Rua Amazonita	200/11	09:16 hrs	0,80	7,89	0,21	2	Ausência	Ausência

Bandeirantes - Av. Independência com Rua Gabriel Kirst	201/11	09:37 hrs	0,30	6,28	<0,10	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua dos Papirus com Rua dos Amarílis	202/11	09:43 hrs	0,30	6,20	0,29	3	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua das Celósias com Rua dos Amarílis	203/11	09:50 hrs	0,30	6,12	0,23	3	Ausência	Ausência
Parque das Emas – Rua dos Passáros	204/11	10:13 hrs	1,00	6,60	0,12	2	Ausência	Ausência
Bandeirantes - Rua Bela Manhã com Rua dos Girassóis	205/11	10:36 hrs	1,00	6,50	0,23	2	Ausência	Ausência
Veneza – Av. Rio de Janeiro com Rua Itanhangá	206/11	14:55 hrs	0,80	6,31	0,20	2	Ausência	Ausência
Veneza – PSF VI	207/11	15:20 hrs	0,80	6,29	<0,10	3	Ausência	Ausência
Vida Nova – PSF XVII	208/11	16:15 hrs	0,80	5,82	0,10	3	Ausência	Ausência
Jaime Seiti Fujii – PSF - XV	209/11	16:29 hrs	0,80	5,45	0,62	2	Ausência	Ausência
Parque das Américas – PSF XIII	210/11	16:51 hrs	0,80	5,50	0,40	1	Ausência	Ausência
Parque das Américas – Rua João Goulart com Rua Machado de Assis	211/11	16:57 hrs	0,80	5,63	0,30	2	Ausência	Ausência

Sabrina Arens Endler
Técnico Química Responsável
CRQ 16200356

ANEXO I

Parâmetro	Cloro Residual livre (mg/L)	pH	Turbidez (UT)	Cor (UH)	Coliformes totais	Escherichia coli
VMP conforme Portaria GM/MS N°888, de 04 de maio de 2021.	Mínimo 0,2 mg/L	-	≤5 UT	≤15 UH	Ausência em 100 mL em 95% das amostras analisadas	Ausência

VMP: Valor Máximo Permitido.