



Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2019

RELATÓRIO MENSAL

Relatório mensal referente ao mês de abril do ano de 2019, do monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição do município de Lucas do Rio Verde conforme Portaria de Consolidação nº 5 DE 28/09/2017.

DATA DA ANÁLISE: 03/04/2019

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Industrial – Rua Belém	01/04	15:57 hrs	0,30	5,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	02/04	07:12 hrs	0,80	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	03/04	07:26 hrs	0,80	6,8	0	0,00	Ausente	Ausente
Rio Verde – Hospital São Lucas	04/04	07:39 hrs	0,50	6,7	0	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	05/04	13:31 hrs	0,50	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras – Rua Canoas	06/04	14:35 hrs	0,10	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	07/04	15:25 hrs	0,50	4,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	08/04	13:48 hrs	0,80	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	09/04	13:22 hrs	0,80	6,6	0	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	10/04	08:40 hrs	0,30	7,2	0	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	11/04	08:59 hrs	0,30	4,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus – PSF	12/04	09:50 hrs	0,50	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Passáros	13/04	10:41 hrs	0,50	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	14/04	10:57 hrs	0,50	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela manhã	15/04	10:15 hrs	1,00	6,2	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua das Celósias	16/04	10:28 hrs	0,50	6,3	0	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 10/04/2019

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Cidade Nova - PSF	17/04	07:25 hrs	1,00	7,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Rio Verde – Hospital São Lucas	18/04	07:51 hrs	0,80	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	19/04	08:08 hrs	1,00	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	20/04	08:32 hrs	0,20	7,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	21/04	08:51 hrs	0,30	7,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela manhã	22/04	09:40 hrs	1,00	6,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua das Celósias	23/04	09:58 hrs	1,00	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Passáros	24/04	10:15 hrs	0,40	6,6	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	25/04	10:32 hrs	0,45	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	26/04	10:51 hrs	0,30	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	27/04	13:28 hrs	0,40	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	28/04	13:47 hrs	0,50	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	29/04	14:25 hrs	0,50	6,6	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	30/04	14:47 hrs	0,50	6,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras – Rua Canoas	31/04	15:12 hrs	0,50	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	32/04	15:39 hrs	0,20	5,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	33/04	16:00 hrs	0,15	5,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	34/04	16:12 hrs	0,20	5,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	35/04	16:25 hrs	0,40	6,6	0	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	36/04	16:52 hrs	0,30	6,8	0	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 17/04/2019

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	37/04	07:21 hrs	0,50	6,6	0	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	38/04	07:43 hrs	0,50	6,8	0	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	39/04	08:12 hrs	0,50	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	40/04	08:43 hrs	0,20	7,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	41/04	09:15 hrs	0,20	7,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Passáros	42/04	09:29 hrs	0,20	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua das Celósias	43/04	09:47 hrs	1,50	6,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela manhã	44/04	10:09 hrs	1,20	6,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangarás	45/04	10:21 hrs	0,20	6,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	46/04	10:37 hrs	0,50	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	47/04	10:49 hrs	1,00	6,8	0	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	48/04	11:07 hrs	0,20	7,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	49/04	13:22 hrs	0,35	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	50/04	13:47 hrs	0,40	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	51/04	14:08 hrs	0,40	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	52/04	14:23 hrs	0,40	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras – Rua Canoas	53/04	14:51 hrs	0,30	6,5	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	54/04	15:20 hrs	0,80	5,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	55/04	15:48 hrs	0,80	4,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	56/04	16:21 hrs	0,60	5,0	0	0,00	Ausente	Ausente

DATA DA ANÁLISE: 24/04/2019

PONTO	AMOSTRA	HORÁRIO DA COLETA	Cloro Residual livre (mg/L)	Resultado das Análises Físico-Químicas			Resultado das Análises Bacteriológicas	
				pH	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Coliformes Fecais
Rio Verde – Hospital São Lucas	57/04	07:12 hrs	0,30	6,8	0	0,00	Ausente	Ausente
Cidade Nova - PSF	58/04	07:31 hrs	0,50	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Pioneiro - PSF	59/04	07:53 hrs	0,30	6,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Centro – Rua Realeza	60/04	09:15 hrs	0,30	7,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Alvorada - PSF	61/04	09:38 hrs	0,30	7,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Menino Deus - PSF	62/04	10:03 hrs	0,50	7,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua Bela manhã	63/04	10:18 hrs	0,50	6,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Bandeirantes – Rua das Celósias	64/04	10:35 hrs	0,50	6,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua Tangará	65/04	10:56 hrs	0,30	6,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Jardim Palmeiras – Escola Municipal Caminho para o Futuro	66/04	13:39 hrs	0,30	6,6	0	0,00	Presente/Ausente	Ausente
Veneza - CEJA	67/04	13:51 hrs	0,30	6,4	0	0,00	Presente/Ausente	Ausente
Cerrado - PSF	68/04	14:15 hrs	0,30	6,4	0	0,00	Presente/Ausente	Ausente
Jardim Primavera - PSF	69/04	14:33 hrs	0,30	6,3	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Araras – Rua Canoas	70/04	14:51 hrs	0,30	6,4	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Américas - PSF	71/04	15:13 hrs	0,50	5,1	0	0,00	Ausente	Ausente
Jaime Seiti Fujii – PSF	72/04	15:25 hrs	0,50	5,2	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque dos Buritis – Av. Estados Unidos	73/04	15:39 hrs	0,50	5,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Parque das Emas – Rua dos Passáros	74/04	15:57 hrs	0,30	6,0	0	0,00	Ausente	Ausente
Luiz Carlos Tessele Junior– Creche Anjo da Guarda	75/04	16:15 hrs	0,50	5,9	0	0,00	Ausente	Ausente
Industrial – Rua Belém	76/04	16:36 hrs	0,50	6,1	0	0,00	Ausente	Ausente

Coliformes Totais – Indicam presença de bactérias na água e não necessariamente representam problemas para a saúde.

Coliformes Termotolerantes – Indicam a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças na água. Não é permitido em hipótese alguma a presença deste coliforme na água para consumo humano.

Cor aparente – Mede o grau de coloração da água. A Legislação exige que todas as amostras atendam ao padrão. Limite máximo permitido de 15 UH (unidade Hazen para cor).

pH - Representa a concentração de íons hidrogênio (H⁺), indicando as condições de acidez, neutralidade e basicidade da água. A faixa recomendada de pH na água de distribuição é de 6,0 a 9,5.

CRL – Cloro Residual Livre – Indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água. Limite mínimo e máximo permitido (0,2mg/l e 2,0 mg/l). Nunca ultrapassar 5mg/l.

Turbidez: Presença de materiais em suspensão. Limite máximo permitido 5 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez).

Sabrina Arens Endler
Químico Responsável
CRQ 16200446